



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione
Lombardia



PROVINCIA
DI BERGAMO



COMUNE DI BERGAMO

Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Trasporto rapido di massa - Misura M2C2 - 4.2 del PNRR

SOGGETTO ATTUATORE DI PRIMO LIVELLO



COMUNE DI BERGAMO

COMUNE DI BERGAMO

Piazza Giacomo Matteotti, 27 - 24122 Bergamo (BG)

SOGGETTO ATTUATORE DI SECONDO LIVELLO



ATB Mobilità S.p.A.

Via Gleno, 13 - 24125 Bergamo (BG)

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA E-BRT TRA I COMUNI DI BERGAMO, DALMINE E VERDELLINO

PROGETTO DEFINITIVO

CUP: H11B21006730001 - CIG: 9562909A25

APPALTATORE



Vitali S.p.A.
via Lombardia 2/A
20068 -Peschiera Borromeo (MI)

PROGETTISTI

Capogruppo/mandataria:



Artelia Italia S.p.A.
Piazza G. Marconi 25
00144 - Roma (RM)

Mandanti:



Artelia Sas
Rue Simone Veil 16
93400 Saint-Ouen-sur-Seine
(France)



ERREGI
Piazza del Viminale 14
00184 Roma (RM)



Studio Carrara
Via T. Tasso 89
24121 - Bergamo (BG)



Pide
Via Fosse 13
36063 Marostica (VI)



Pini
Via Cavour 2
22074 - Lomazzo (CO)

IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE

Ing. Marco Gonella

IL DIRETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. C. Rita Donato

A	Ottobre 2023	EMISSIONE	VITALE	CARONI	ZALOCCO
REV	DATA	TIPO DI EMISSIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO/AUTORIZZATO

LISTA CAVI CAPOLINEA DI STAZIONE DALMINE VERDELLO

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Commessa

Lotto

Fase

Tratto

Tipo doc.

Disciplina / WBS 1-2

Progressivo doc

Revisione

SCALA:

DATA:

OTTOBRE 2023

B 2 3 D 0 0 D 0 0 D X L F B R C 3

1 1 1 A

Stampa	Pagina
Riepilogo cavi	2

Riepilogo cavi

20/11/2023

Designazione	Formazione	Materiale	Isolante	Lc [m]
CB1 - QAUX1				
FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3	 3G1.5	RAME	HEPR	2
	 3G2.5	RAME	HEPR	1
	 5G2.5	RAME	HEPR	5
CB1 - QFE				
FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3	 3G1.5	RAME	HEPR	25
	 3x1.5	RAME	HEPR	8
	 3G2.5	RAME	HEPR	2
CB1 - QGBT				
FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3	 3G4	RAME	HEPR	43
	 5G6	RAME	HEPR	25
	 3G10	RAME	HEPR	30
	 5G10	RAME	HEPR	15
	 3G1.5	RAME	HEPR	39
	 3G2.5	RAME	HEPR	30
FG16M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	 1x95 (PE)	RAME	HEPR	10
	 1x150 (L1)	RAME	HEPR	10
	 1x150 (L2)	RAME	HEPR	10
	 1x150 (L3)	RAME	HEPR	10
FG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3	 1x70 (N)	RAME	HEPR	90
	 1x70 (PE)	RAME	HEPR	90
	 1x120 (L1)	RAME	HEPR	90
	 1x120 (L2)	RAME	HEPR	90
	 1x120 (L3)	RAME	HEPR	90
	 1x240 (L1)	RAME	HEPR	160
	 1x240 (L2)	RAME	HEPR	48
	 1x240 (L3)	RAME	HEPR	48
	 1x240 (N)	RAME	HEPR	136
	 1x240 (PE)	RAME	HEPR	52
CB1 - QMT				
FG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3	 1x240 (L1)	RAME	HEPR	25
	 1x240 (L2)	RAME	HEPR	25
	 1x240 (L3)	RAME	HEPR	25
	 1x240 (N)	RAME	HEPR	25
	 1x240 (PE)	RAME	HEPR	15
RG16H1R12 12/20 kV Eca	 1x50 (L1)	RAME	HEPR	10
	 1x50 (L2)	RAME	HEPR	10
	 1x50 (L3)	RAME	HEPR	10
	 1x95 (L1)	RAME	HEPR	10
	 1x95 (L2)	RAME	HEPR	10
	 1x95 (L3)	RAME	HEPR	10
CB1 - QSERV1				
FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3	 3G4	RAME	HEPR	20
	 3G2.5	RAME	HEPR	80
FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3	 1x1.5 (L3)	RAME	PVC	1

Riepilogo cavi

20/11/2023

Designazione	Formazione	Materiale	Isolante	Lc [m]
FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3	 1x1.5 (N)	RAME	PVC	1
	 1x1.5 (PE)	RAME	PVC	1